




SECCIÒN 21 PLANO DE ILUMINACION VIAL
ESC:_____1.2500



SECCION TIPICA



POZO DE REGISTRO
SIN ESCALA




PLANTA TAPA
SIN ESCALA



REGISTRO DE ALUMBRADO 40X40X40

nota: los detalles constructivos estan estandarizados y se podran encontrar en la pagina web del MEER Ministerio de Energía Eléctrica y Renovable: unidadesdepropiedad.com



DETALLE DE POSTE DE ALUMBRADO PUBLICO

SIMBOLOGIA



POZO TIPO 90X90X90cm



LUMINARIA DOBLE CON POSTE



CENTRO DE TRANSFORMACION
INCLUYE POZO TIPO A



MAGUERA 2"



POZO DE REVISION DE LUMINARIA

El presente plano tiene como finalidad guiar al constructor con los requerimientos mínimos para la iluminación del anillo vial tramo norte, la disposición de cada uno de los transformadores puede ser modificado dependiendo de los requerimientos de EMELNORTE y el MEER, así como también la posición y cantidad de las luminarias.



UGP - MITCI - BM

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
SAN MIGUEL DE IBARRA
ADMINISTRACIÓN ING. ALVARO CASTILLO

PROYECTO: ILUMINACIÓN TRAMO NORTE - ANILLO VIAL

UBICACIÓN: IBARRA

PARROQUIA:

CONTIENE: PLANTA

FECHA: OCTUBRE 2017

ELABORADO: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS - Ing. Lenin Aza

ESCALA: INDICADA

APROBÓ:

DIRECCIÓN DE MACROPROYECTOS - Ing. Juan Vaca

LÁMINA:

21

27