


REGISTRO DE ALUMBRADO 40X40X40

nota: los detalles constructivos estan estandarizados y se podrán encontrar en la pagina web del MEER Ministerio de Energía Eléctrica y Renovable: unidadesdepropiedad.com




DETALLE DE POSTE DE ALUMBRADO PUBLICO

SIMBOLOGIA

- POZO TIPO 90X90X90cm
- LUMINARIA DOBLE CON POSTE
- CENTRO DE TRANSFORMACION INCLUYE POZO TIPO A
- MAGUERA 2"
- POZO DE REVISION DE LUMINARIA

El presente plano tiene como finalidad guiar al constructor con los requerimientos mínimos para la iluminación del anillo vial tramo norte, la disposición de cada uno de los transformadores puede ser modificado dependiendo de los requerimientos de EMELNORTE y el MEER, así como también la posición y cantidad de las luminarias.



SECCION 02 PLANO DE ILUMINACIÓN VIAL
ESC: 1.2500